

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.00425
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623765
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Техно руин» Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1. ОГРН:
5077746420440. Телефон (495)741 3303.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Техно руин» Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1. ОГРН:
5077746420440. Телефон (495)741 3303.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТНБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия,
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25,
тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ25 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные систем вентиляции типа ОКЛ по ТУ
4863-008-99713521-2010. Модели согласно приложения (бланк
№ 0053556). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ); ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны
противопожарные вентиляционных систем. Метод
испытаний на огнестойкость".

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 0534-С/ТР от 30.07.2010 г., №
0535-С/ТР от 30.07.2010 г., № 0536-С/ТР от 30.07.2010 г., № 0537-С/ТР от
30.07.2010 г., ИЦ "ТНБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ИИ.145 от 23.04.2009 г.,
Акт о результатах анализа состояния производства № 0466-АП от 11.06.2010 г. ОС "ТНБ СЕРТ" ООО «Технологии
пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 23.04.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.08.2010 по 03.08.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.11625.В.00425

(обязательная сертификация)

ТР 0053556

(учетный номер заявки)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
48 6300	Клапаны противопожарные систем вентиляции типа ОКЛ-1-60. Предел огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI60, в режиме нормально закрытого клапана - EI60; в режиме дымового клапана - E 60	ТУ 4863-008-99713521-2010
48 6300	Клапаны противопожарные систем вентиляции типа ОКЛ-1-90. Предел огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI 90, в режиме нормально закрытого клапана - EI 90; в режиме дымового клапана - E 90	ТУ 4863-008-99713521-2010
48 6300	Клапаны противопожарные систем вентиляции типа ОКЛ-1-120. Предел огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI 120, в режиме нормально закрытого клапана - EI 120; в режиме дымового клапана - E 120	ТУ 4863-008-99713521-2010
48 6300	Клапаны противопожарные систем вентиляции типа ОКЛ-1-180. Предел огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI 180, в режиме нормально закрытого клапана - EI 180; в режиме дымового клапана - E 180	ТУ 4863-008-99713521-2010



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



И.А. Гришин

Д.А. Кауранов